

FREISTAAT THÜRINGEN
Landesamt für Straßenbau
Hallesche Str. 15
99085 Erfurt

**Steinwerke Dubring Metzner GmbH
Dubring 44**

02997 Wittichenau

(Anschrift der Firma)

1. Ausfertigung für die Firma
2. Ausfertigung für die Prüfstelle
3. Ausfertigung für das TLSB (SBÄ)

Eignungsbeurteilung
aufgrund der 1/2-jährlichen
Fremdüberwachung nach RG Min - StB
für den Dienstaufsichtsbereich des
Landesamtes für Straßenbau

Prüfstelle **über BÜV Sachsen:**
MPA Dresden
Georg-Schumann-Str. 7
01187 Dresden

Prüfzeugnis Nr. **2004-4-3554/01+02+03+04+05+06** vom **17.01.2005; 19.01.2005**

über die Untersuchung der Korngruppen
**0/0,09 – Entstaubungsfüller (E) 0/2 2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 0/5 0/32(STS+FSS)mit Natursand(NS)
0/45(STS+FSS)mit NS
2/5* 5/8* 8/11* - gewaschen**
Probenahme durch **Frau Lindner (BÜV S.)** am **16.12.2004**

Antragsteller

Steinwerke Dubring Metzner GmbH

Werk **Dubring**

Handelsname/
Mineralstoffart **Grauwacke**

(Erläuterungen siehe Rückseite)

Vom TLSB Erfurt beurteilt und als geeignet befunden unter Nr. 463.2/2004		Verwendungszweck Bauklassen							
Bezeichnung	Korngruppe (mm)	SV- I - II - III			IV - V - VI				
Fremdfüller	0/0,09 – E -----	D	Bi	AT		D	Bi	AT	
Eigenfüller	7.1% aus 0/2 -----	D	Bi	AT		D	Bi	AT	
Edelbrech-Natursand	0/2 -----	D	Bi	AT	ST	D	Bi	AT	ST
Edelsplitt	2/5 5/8 8/11 11/16 16/22 ----	D	Bi	AT		D	Bi	AT	
Brechsand-Splitt	0/5 -----	-----	-----	AT	ST	-----	-----	AT	ST
Edelsplitt	2/5* 5/8* 8/11* -----	ZTV	BEA	-	StB				
Splitt-Gemisch	-----			AT	ST			AT	ST
Schotter	-----				ST				ST
Kies	-----			AT				AT	
Kies-Gemisch	-----			AT				AT	

Die obigen Korngruppen dürfen bei entsprechender Zumischung anderer Korngruppen auch in FSS verwendet werden.

Brechkorngemisch	0/32(STS+FSS)mit NS -----	ST	FSS			ST	FSS
Brechkorngemisch	0/45(STS+FSS)mit NS -----	ST	FSS			ST	FSS
Brechkorngemisch	-----		FSS				FSS

Die Mineralstoffe müssen für den Einsatz in Betontragschichten und -decken sowie HGT zusätzlich nach DIN 4226/Teil 1 (schäd. Bestandteile, Gesteinsmehl als Betonzuschlagstoff) untersucht werden.

Bemerkung:
Carbonatgehalt des Fremdfüllers: **4,9 %**

PSV-Wert (Mittelwert): **54**

Nachweise der Tragfähigkeit sind dem TLSB bisher nicht bekannt (ToB-STs)!

Die Eignungsbeurteilung vom wird hiermit aufgehoben.
Diese Beurteilung verliert ihre Gültigkeit
spätestens am **30.06.2005**
Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.
Anfragen unter Tel. (0361) 378 6404

Landesamt für Straßenbau

03. MRZ. 2005
Erfurt, Freistaat Thüringen
Landesamt für Straßenbau
Siegel

Im Auftrag
Pasch
Pasch

Diese Eignungsbeurteilung gilt nur für die Mineralstoffe, die dem o.g. Prüfzeugnis entsprechen.

Hallesche Str. 15 99085 Erfurt